SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU "B"
RZUT PIĘTRA SKALA 1:50
ZESPÓŁ OPERACYJNY

BUDYNEK "B"

BUDYNEK "A"

SŁUŻA PACJENTÓW
1.01 | STROPA BRUDNA
40.03 FPOV/P7

SP.SW

Instalacje gniazd wtyczkowych wysokość przewodni
kątowniowy YDYżo4x50 /5OV 3x2,5 układanym:
– w przestrzeni międzystropowej (nad sufitem podwieszanym) w
korytkach kablowych metalowych o szerokości 100mm.
– pod tynkiem do puszek przyłączowych.
– w ruroach dp przyłączy sufitowych (oprowy).

Instalacje oświetleniowej wysokość przewodni
kątowniowy YDYżo4x50 /5OV 3x1,5 układanym:
– w przestrzeni międzystropowej (nad sufitem podwieszanym) w
korytkach kablowych metalowych o szerokości 100mm.
– pod tynkiem do puszek przyłączowych.
– w ruroach dp przyłączy sufitowych (oprowy).

Instalacje ogólnokomórkowe wentylacji pożarowej i dymowej (EOA).
System monitoringu pożarowego zgodnie z projektem wykonawczym.
Centrala sygnalizacji pożarowej zlokalizowana w pomieszczeniu dyżurki pielęgniarek.

Instalacje ogólnokomórkowe wentylacji pożarowej i dymowej (EOA).
Centrala sygnalizacji pożarowej zlokalizowana w pomieszczeniu dyżurki pielęgniarek.

Instalacje elektryczne odgromowe i uziemienia.
Projektowane uziemienie stanowi połączenie wyrównawcze z zewnętrznym obwodem uziemienia.
Wszystkie metalowe elementy instalacji elektrycznych należy połączyć z szyną wyrównawczą