

SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU "B"
RZUT PARTERU SKALA 1:100
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

LEGENDA:

- opływna czujka dymu DOR-4046 + gniazdo G-40
- opływna czujka dymu DOR-4046 + gniazdo G-40 nad sufitem podwieszonym ze wskazaniem zasilania WZ-S1
- czujka ciepła TUN-4046
- izolator zwarcia IZN-1 + gniazdo GT-2
- element sterujący wielowojciowy EWS-4001 (8 przekształtnika)
- główny ostrzegacz pożarowy ROP-4001
- sygnalizator dźwiękowy, adresowy SAL-4001 + gniazdo G-40S
- zasilanie napędem ZK4C z ZSB
- kable sygnalowy 7MVS/8W 1x2x0,8

Wszystkie zasilania z zasilacza ZSB wykonac kablem H0Ca 2x1

