SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU
PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU "B"
RZUT PARTERU SKALA 1:100
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I I NTENSYWNEJ TERAPII
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA

LEGENDA OZNACZEŃ:

GKO	górna krawędź otworu	R	rynna dachowa
DKO	dolna krawędź otworu	Rs	rura spustowa
	ściany istniejące		izolacja przeciwwilgociowa
	wyburzenia		szacht lub przebicie przez strop
	bloczki gazobetonowe		przebicie przez ścianę
	cegła ceramiczna		izolacja termiczna – styropian
	beton		izolacja termiczna – wełna mineralna
	żelbet		
	piasek		
	ściany gipsowo-kartonowe		

istn. HP-50 · istn. grzejnik · zdemontować · przełożony istn. grzejnik 15/1 · przełożony istn. grzejnik 22/1

0.01 PRZ.PRZEBIERALNE PERSONELU 25,38 PCV
0.02 KORYTARZ 20,79 PCV
0.03 GABINET GASTROSKOPII 16,14 PCV
0.04 GABINET ORDYNATORA 17,59 PCV
0.05 ENDOSKOPII 8,96 PCV
0.06 GABINET KOLONOSKOPII 16,67 PCV
0.07 POKÓJ OBSERWACYJNY 16,29 PCV
0.08 W.C. 2,90 PCV
0.09 ŚLUZA 12,43 PCV
0.10 W.C. 2,90 PCV
0.11 SALA OIOM 1-ŁÓŻKOWA 20,63 ANTYEL.
0.12 DYŻURKA PIELĘGN. 14,95 ANTYEL.
0.13 SALA OIOM 4-ŁÓŻKOWA 71,26 ANTYEL.
0.14 SZYB DŹWIGU SZPITALNEGO 7,13
0.15 MAG.CZYSTY 14,43 PCV
0.16 MAG.PŁYNÓW INFUZYJNYCH 12,21 PCV
0.17 POM.GOSP. 7,08 PCV
0.19 ŚLUZA 12,28 PCV
0.20 "PRO MORTE" 13,46 PCV
0.21 SALA OIOM 1-ŁÓŻKOWA 32,84 ANTYEL.
0.22 GAB.ZABIEGOWY MAG.SPRZĘTU MEDYCZNEGO 27,04 PCV
0.23 ŁAZIENKA PERSONELU 7,82 PCV
0.24 KUCHENKA ODDZIAŁOWA 13,00 PCV
0.25 ŚLUZA 12,39 PCV
0.26 BRUDOWNIK 7,26 PCV
0.27 ŁAZIENKA ODDZIAŁOWA 9,35 PCV
0.28 POKÓJ LEKARSKI 15,56 PCV
0.29 DYŻURKA LEKARSKA 10,26 PCV
0.30 MAG.PODR. 7,39 PCV
0.31 KOMUNIKACJA 11,97 PCV
0.32 WĘZEŁ SANIT. PERSONELU 7,86 PCV
0.33 SEKR.MED. PIELĘGN. ODDZIAŁOWA 10,87 PCV
0.34 KOMUNIKACJA 35,73 PCV
0.35 SZATNIA ODWIEDZAJĄCYCH 20,79 PCV
0.36 ANEKS DLA WÓZKÓW 8,36 PCV
ANEKS GAB. LEKARSKIEGO 16,66 PCV
POM. DO DYSPOZYCJI ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
W.C. DO DYSPOZYCJI ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
POM.GOSP. ODDZIAŁU RATUNKOWEGO
KOMUNIKACJA 30,27 PCV
ŁAZIENKA PERSONELU 7,82 PCV
ŁAZIENKA ODDZIAŁOWA 9,35 PCV
KARETKA NIEPEŁNOSPR. 9,35 PCV

Pompa TYP UPS 25-30 firmy Grundfos
G=0,95m3/h, H=1,5mH2O (2 stopień), H=2,0mH2) (3 stopień), N=55W, 1x230V

Zawór trójdrogowy mieszający dn15 o kvs=2,5m3/h z siłownikiem

PP=±0,00

OZNACZENIA PROJEKTOWANE INSTALACJE

- przewody zasilania centralnego ogrzewania
- przewody powrotne centralnego ogrzewania
- przewody zasilające grzejniki prowadzone w posadce
- przewody powrotne z grzejników prowadzone w posadce
- przewody zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
- przewody powrotne zasilania nagrzewnic wentyl.
- przewody wody zimnnej
- przewody ciepłej wody użytkowej
- przewody cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
- przewody kan. sanitarnej ułożone pod posadzką
- przewody odpowietrzenia kan. sanitarnej
- przewody kan. sanitarnej ułożone pod stropem

5wk – numeracja pionów wod-kan
5k – numeracja pionów kanalizacyjnych
HP-1 – numeracja pionów hydrantowych
5co – numeracja pionów centralnego ogrzewania
1zn – numeracja pionów zasilania nagrzewnic wentyl.
HP-25 – szafka na hydrant p.pożarowy dn25
R9 | S3 – Rozdzielacz co – liczba oznacza ilość wyjść | Szafka na rozdzielacz co

WYMIARY SZAFEK CO

S1 – szafka co o wymiarach: 430x700x120 mm
S2 – szafka co o wymiarach: 560x700x120 mm
S3 – szafka co o wymiarach: 710x700x120 mm

Oznaczenie grzejników PURMO PLAN bez ozebrowania:

DF-20-60-1,6 — długość [m] / wysokość [cm] / ilość płyt grzejnych

UWAGA:

1. Nieopisane podejścia do grzejników prowadzone w posadzce (rura w rurze) należy wykonać o średnicy 20x2mm
2. Projekt wentylacji i klimatyzacji wg odrębnego opracowania

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Główny proj.	arch. Piotr Ligaszewski	18/89/UW	
Projektant	Urszula Bohak	43/82/WSIP	
Sprawdził	Marek Elmkowski	181/85/UW	
Rysował			
Obiekt	SP 202 W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16 SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU – BUD. "B"		
Tytuł rys.	RZUT PARTERU – INSTALACJE WOD-KAN-CO-ZN		
Data	Branża	Stadium	Skala	Nr rys.
04.2006	SANIT.	PW	1:50	2