ROZDZIELNICA RG 3x230/400V - sekcja II



NR SZAFY	NR POLA	NAZWA POLA	MOC SZCZYTOWA W [kW]	KABEL	ZABEZPIECZENIE
1	2	3	4	5	6
6.	F32	ZASILANIE UPS 3x20kVA		YKYżo0,6/1kV 5x35	100A
6.	F33	ZASILANIE UPS 3x20kVA		YKYżo0,6/1kV 5x35	100A
6.	F34	ZASILANIE RK/UPS /BY-PASS		YKYżo0,6/1kV 5x35	100A
6.	F41	ZASILANIE ROZDIELNICY RSp	8,7	YKYżo0,6/1kV 5x6	35A
6.	F42	ZASILANIE ROZDIELNICY Rap	3,2	YKYżo0,6/1kV 5x4	25A
6.	F51	ZASILANIE ROZDIELNICY RO 01.1	3,5	YKYżo0,6/1kV 5x4	25A
6.	F52	ZASILANIE ROZDIELNICY RO 0.1	9,0	YKYżo0,6/1kV 5x16	35A
6.	F53	ZASILANIE ROZDIELNICY RO 1.1	9,0	YKYżo0,6/1kV 5x16	35A
6.	F61	ZASILANIE POTRZEB WŁASNYCH	5,5		25A

UZIEMIENIE SYSTEMÓW

1. SIEĆ ROZDZIELCZA 3x230/400V SP ZOZ W PRZEWORSKU
   Typ uziemienia systemu TN-C
2. INSTALACJE ODBIORCZE 3x230/400V
   Typ uziemienia systemu TN-S

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Dla urządzeń 15kV - uziemienie ochronne

Dla urządzeń 3x230/400V, 50Hz - samoczynne wyłączenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami PN-IEC-60364-.....

LIGASZEWSKI
STUDIO PROJEKTOWE
UL. PIĘKNA 56B/7 50-506 WROCŁAW
TEL. (0-71) 336-58-56, (0-602) 155-194

	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Główny proj.	arch. Piotr Ligaszewski	18/89/UW	
Projektant	mgr inż. Julian Gałecki	466/76/Wwm	
Sprawdził	Lesław Skraba	29/84/WBPP	
Rysował	Paweł Gałecki		

Obiekt	SP ZOZ W PRZEWORSKU, UL. SZPITALNA 16 SZPITAL REJONOWY W PRZEWORSKU – BUD. "B"
Tytuł rys.	SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG 230/400V – SCHEMAT SEKCJA II

Data	Branża	Stadium	Skala	Nr rys.	
04.2006	ELE	PW	%		IE-1/a4